



Płońsk, 15 kwietnia 2019 r.

72 p. Jędrzejowski
Jędrzejowski

Miasto i Gmina Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

Dotyczy: inwestycji związanej z remontem drogi gminnej nr 290514W Tupadły – Niemczewo - Karsy , na działce o nr ew. 7, położonej w miejscowości Tupadły i działkach o nr ew. 46 i 21, położonych w miejscowości Niemczewo, gm. Drobin, pow. płoński.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.04.2019 r. w sprawie zaopiniowania planowanej do realizacji inwestycji na dz. o nr ew. 7, położonej w miejscowości Tupadły i dz. o nr ew. 46 i 21, położonych w miejscowości Niemczewo, gm. Drobin, pow. płoński Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Płońsku informuje, że planowana do realizacji inwestycja znajduje się w terenie zmeliorowanym w ramach zadania inwestycyjnego „Nagórki Dobrskie-Karsy” wykonanego w 1973 roku.

Wobec powyższego planowana inwestycja może kolidować z podziemną siecią drenarską odprowadzającą nadmiar wód gruntowych i powierzchniowych. W związku z tym, że urządzenia drenarskie nie podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, Inwestor na własny koszt powinien dokonać ich lokalizacji w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) przepisy ww. ustawy dotyczące urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych. Dbając o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych, należy zastosować rozwiązania projektowe nie powodujące pogorszenia warunków funkcjonowania obiektu melioracyjnego zgodnie z art. 192 ust. 1 ww. ustawy.

W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z podziemną siecią drenarską, zgodnie z art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, które również stosuje się do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń.

W przypadku wykonania urządzeń melioracji wodnych, należy 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej przekazać do Zarządu Zlewni w Ciechanowie.

Ponadto informujemy, że przy projektowaniu i wykonywaniu planowanej inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informujemy, że planowana inwestycja koliduje z rowem R-1 (działka nr 7, obręb Tupadły). Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 10, przebudowa przepustu o długości nie większej niż 10 m wymaga dokonania zgłoszenia wodnoprawnego od uprawnionego do jego wydania organu, tj. Nadzoru Wodnego w Płońsku z siedzibą ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

KIEROWNIK

Jarosław Kiczka