



ZAKRES REMONTU BUDYNKU :

- ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BLACHĘ PŁASKĄ I NARÓŻNIK
- NA CAŁYM BUDYNKU
- NA POŁUDNIOWEJ POŁACI DACHU WYMIANA LUB WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
- WYMIANA ORYGINOWANIA DACHU (WÓD, DESZCZOWE DO SZCZELNIKA (WÓD PROJEKTU SANITARNEGO)
- NAPRAWA KOMINOW/ (WYMIANA, UZUPEŁNIENIE, MALOWANIE)

OZNACZENIA

- ZWODY Z Dfe fi 8 oc
- Z... ZWODY PIONOWE Z Dfe fi 8 oc W RURKACH OCHRONNYCH NIEPALNYCH UKŁADANE POD TYNK, ZŁĄCZA KONTROLNE W TYPOWYCH SKRZYŃKACH KONTROLNYCH, MONTAŻ NA WYSOKOŚCI MIN. 0,5M OD TERENU
- IGŁICA WYS. 1 - 6M.
- UZIOM SZPILKOWY Z PRĘTA fi20 - szpilki 3x3m, OD ZŁĄCZA KONTROLNEGO DO UZIOMU BEDIŃSKA ST. OC 25x4
- POŁĄCZENIA METALICZNE (SPAWANE)

WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE GŁÓWNE I MIEJSKOWE

TN-C-S

Nazwa obiektu:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OSP NA BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNE	Skala:	1:100
Adres obiektu:	DROBIN, DZ.NR 694, 695 GMINA DROBIN	Data:	15.09.2017
Przedmiot:	PB- INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA	Nr rys:	4
Projektant:	Podpis:	Sprawdzający:	Podpis:
tech. Halina Borszewska upr. nr 107/92 MAZ/IE/3302/02		mgr inż. Marian Małowaniec upr. nr 45/93 MAZ/IE/7250/01	

OPORNOŚĆ Ru ≤ 10 omów.