


Numer postępowania: PZ.271.24.2020



Zamawiający:
Miasto i Gmina Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin
tel. (24) 260-14-41
fax. (24) 260-10-62
NIP: 7743211442
REGON: 611015371

Drobin, 30.11.2020 r.

PZ.271.24.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), **Zamawiający – Miasto i Gmina Drobin z siedzibą w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin** udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. (BZP 612607-N-2020 z dnia 19.11.2020 r.). Zamawiający zamieszcza, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniona jest udostępniona.

Pytanie nr 1:

Nawiązując do zapisów pkt 2.1.5. oraz pkt 2.1.7. projektu budowlanego oraz w odniesieniu do przekrojów A-A pomieszczeń magazynowych czy zamawiający wymaga aby ściany pomieszczeń były ocieplane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby ściany pomieszczeń były ocieplane.

Pytanie nr 2:

Nawiązując do zapisów pkt 2.1.3. projektu budowlanego czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania placu z betonowej kostki brukowej o gr. 8,00 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania placu z betonowej kostki brukowej o gr. 8,00 cm.

Z poważaniem
BURMISTRZ

Grzegorz Szykowski