


Numer postępowania: PZ.271.20.2020



Zamawiający:
Miasto i Gmina Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin
tel. (24) 260-14-41
fax. (24) 260-10-62
NIP: 7743211442
REGON: 611015371

Drobin, 21.10.2020 r.

PZ.271.20.2020

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), **Zamawiający – Miasto i Gmina Drobin z siedzibą w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin** udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. (BZP 588013-N-2020 z dnia 08.10.2020 r.). Zamawiający zamieszcza, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

Pytanie nr 1:

Z czego ma być wykonana nawierzchnia placu postojowego? W przedmiarze robót wskazana jest kostka kamienna rzędowa, natomiast w projekcie budowlanym wskazana jest kostka brukowa betonowa.

Odpowiedź:

Nawierzchnia placu postojowego powinna być wykonana z kostki brukowej betonowej.

Pytanie nr 2:

Czy kontener socjalno-biurowy ma zostać wykonany na budowie (wskazane w projekcie) czy należy zakupić gotowy kontener i dostarczyć go na miejsce budowy (wskazane w przedmiarze)?

Odpowiedź:

Zamawiający daje Wykonawcy dowolność wyboru.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Grzegorz Szykułski