



korekta trasy kabla
do pozostawienia bez dem
fragmenty istn. ciepłociągu

DN150 / 168,3 x 4,0 / 250

DN 50 / 60,3 x 2,9 / 125

wymiana istn. sieci
po trasie ciepłociągu

DN150 / 168,3 x 4,0 / 250

- 10 128,80
- 9 128,90
- 128,44
- 8 128,90
- 128,42
- 7 128,41
- 128,90
- 6 128,10
- 128,40

PADLEWSKIEGO 10

(pismo UMIG Drobín)
garaże białszane do demontażu

opracował mgr inż. Łukasz Bagliński
mgr inż. Mirosław Dorawa

WYKONAWCA Ren Ventures Sp. z o.o. ul. Dąbrowa 21, 85-147 Bydgoszcz	INWESTOR Miasto i Gmina Drobín ul. Marszałka Piłsudskiego 12 Gospodarska, Zaleska, Piocka	TYTUŁ RYSUNKU Plan sytuacyjny sieci ciepłej - Arkusz 2	AUTOR mgr inż. Marek Drażkowski mgr inż. Wojciech Pestka upr. budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń - WRR-17431-24/02	STADIUM Projekt budowl.-wyk.	BRANŻA sanitarna	DATA 31.03.2011	SKALA 1:500	NR RYS. S - 2
--	--	---	---	---------------------------------	---------------------	--------------------	----------------	------------------

Zawór Z

PS Punkt stacy

03 Otworki/wiercen geologicznych

Projektowane budynki

10 128,00 Punkt charakterystyczne sieci

Podłączającym

Projektowana sieć preizolowana

złącze zamutowac

miejsce włączenia proj. sieci

ciepł. do sieci istniejącej -

rury potaczyc przez spawanie,

SPÓŁDZIELCZA 5

LEGENDA:

garaż białszany do demontażu
(pismo UMIG Drobín)

wymiana istn. sieci
po trasie ciepłociągu

DN 125 / 139,7 x 3,6 / 225

DN 50 / 60,3 x 2,9 / 125

korekta trasy kabla
do pozostawienia bez dem
fragmenty istn. ciepłociągu