




RRG120 p K Regulacja
18.03 2026

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku**



HKN.9020.22.129.2026.MK
Płock, dnia 17 marca 2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR HKN/20/2026 DOTYCZĄCA WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ
PRODUKOWANEJ PRZEZ STACJĘ UZDATNIANIA WODY KARSY W OKRESIE
OD 01.01.2025 r. DO 31.12.2025 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, zwany dalej PPIS w Płocku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody – 3 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne – 5 próbek,

**stwierdza przydatność wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Karsy
do spożycia przez ludzi.**

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 8 próbek wody.

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

W zakresie objętym badaniami, woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z wyjątkiem parametru żelazo µg/l – w 1 próbce.

W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wartości normatywnej ww. parametru, podjęto działania sprawdzające i naprawcze oraz ponownie pobrano próbki wody do badań sprawdzających.

W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych badanych parametrów.

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.
ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin

Raport z weryfikacji podpisów (pieczęci):

Nazwa dokumentu	Ocena okresowa wp. Karsy.pdf
Skrót dokumentu	D- DCFB10BC70F4F2FBF5CA6892C9FF661FA3FB78B941E2D6CC76347618D4799D68905D8BB38724ACD73DED252A9B9E6A97A6930F7F6EA25FA628A202446DFFFAEA
Data weryfikacji	2026-03-18T12:36:02+01:00
Liczba złożonych podpisów (pieczęci)	1
Liczba prawidłowych podpisów (pieczęci)	1

Numer sygnatury	1
Wynik weryfikacji	WERYFIKACJA POZYTYWNA
Rodzaj podpisu	KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY
Format podpisu	PADES_BASELINE_B
Dane sygnatariusza	Justyna Szatkowska
Zakres podpisu	Ocena okresowa wp. Karsy.pdf
Posiadacz certyfikatu	Nazwa powszechna : <i>Justyna Szatkowska</i> Identyfikator podmiotu : <i>PNOPL-87022513088</i> Kraj : <i>PL</i> Numer seryjny : <i>90807600030791464615279334491317530100</i> Ważny od - do : <i>2024.07.23 14:24 - 2027.07.23 14:24</i>
Wydawca certyfikatu	Nazwa powszechna : <i>Certum QCA 2017</i> Nazwa organizacji : <i>Asseco Data Systems S.A.</i> Identyfikator organizacji : <i>VATPL-5170359458</i> Kraj : <i>PL</i> Numer seryjny : <i>710871166242919768730898917567636976287103054975</i> Ważny od - do : <i>2017.03.15 11:17 - 2028.03.16 00:59</i>
Status certyfikatu w dacie wykonania podpisu	Certyfikat ważny
Czas deklarowany złożenia podpisu	2026.03.18 12:35
Wiarygodny czas złożenia podpisu	2026.03.18 12:36

Dokument wydany przez NASK PIB - nie wymaga podpisu.

Data utworzenia raportu: 2026.03.18 12:45

D-DCFB10BC70F4F2FBF5CA6892C9FF661FA3FB78B941E2D6CC76347618D4799D68905D8BB38724ACD73DED252A9B9E6A97A6930F7F6EA25FA628A202446DFFFAEA

Wersja raportu: 4.3.9

