




RDG120 p. M. Lewko J. Prekha
07.02.2025

HKN.9020.3.138.2025.TS

Płock, dnia 30 stycznia 2025 roku



Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

ul. Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 51/2025
dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody
Łęg Probostwo w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku (dalej: PPIS w Płocku) działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody – 3 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody - 6 próbek,

stwierdza

**przydatność wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probostwo
do spożycia przez ludzi.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 9 próbek wody. Badania w ramach kontroli urzędowej wykonało Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE Warszawa, natomiast badania w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadziło Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o..

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami, woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyjątkiem parametrów: **arsen** - w jednej próbce.

W związku ze stwierdzoną wysoką wartością tych parametrów, podjęto działania naprawcze oraz ponownie pobrano próbki wody do badań sprawdzających. W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych tych parametrów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PŁOCKU

Justyna Szatkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. ul. Tupadzka , 09-210 Drobin