



70.D.1.
Pompa PJM 130
Q=67m3/h
p=1.5bar
N=4.0kW

120.DP.1.
Pompa dozująca PROMINENT
GALa 1005
Q=4.4l/h
p=10bar

WODROPOL SA 52-407 Wrocław ul.Mokronoska 2				
Nazwa opracowania	AKSUW Maliszewko		Obiekt Adres	Maliszewko gm. Drobín
	Projekt budowlano-wykonawczy	Wykonawcy opracowania		Uprawnienia Podpisy
Rodzaj dok.	Technolog.-instal.	Opracował	mgr inż. Piotr Leoszkiewicz	170/93/UW
Data	01.2008r.	Projektant		
Skala	1:25	Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kapuśniak	416/94/UW
NAZWA RYSUNKU		RZUT HYDROFORNI		Nr rys. 6