



20.Z.1  
Mieszacz wodno-powietrzny AS-10  
Prodwodrol-Sulechów

40.F.1-4  
Filtr  $\varnothing$  1400 mm  
Prodwodrol-Sulechów

80.S.1.  
Sprężarka LE3-10  
 $Q=4.4\text{dm}^3/\text{s}$   
 $p=10\text{bar}$   
 $N=2.2\text{ kW}$

180.D.1.  
Suszacz kondensacyjny  
DHK 14  
 $Q=180\text{m}^3/\text{h}$   
 $N=350\text{W}$

90.D.1.  
Dmuchała DR 100T  
 $Q=1.8\text{m}^3/\text{min}$   
 $p=700\text{mbar}$   
 $N=5.5\text{kW}$

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
09-402 PŁOCK, ul. Kolejowa 20  
tel./fax (024) 262-31-04  
-2-

Załącznik do opinii sanitarnej  
Nr. 202.417-0-215-05/08-003  
dnia 31.03.08 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Płocku-miejscu na prawach powiatu  
oraz powiatu płockim  
lek. med. Romuald Ostrowski  
epidemiolog

# WODROPOL SA 52-407 Wrocław ul. Mokronoska 2

Nazwa opracowania	AKSUW Maliszewko		Obiekt	Maliszewko
			Adres	gm. Drobín
Rodzaj dok.	Projekt budowlano-urządzeniowy	Wykonawcy opracowania	Uprawnienia	Podpisy
Data	01.2008r.	Opracował mgr inż. Piotr Leoszkiewicz	170/93/UW	
Skala	1:25	Projektant		
		Sprawdził mgr inż. Mariusz Kapuśniak	416/94/UW	
NAZWA RYSUNKU		RZUT STACJI ASUW		Nr rys. 4