



**Zamawiający:**  
**Miasto i Gmina Drobin**  
**ul. Marszałka Piłsudskiego 12**  
**09-210 Drobin**  
**tel. (+48 24) 260-14-41**  
**fax. (+48 24) 260-10-62**  
**NIP: 7743211442**  
**REGON: 611015371**

Drobin, dnia 25.02.2022 r.

PZ.271.1.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp na „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin**”. Nr ogłoszenia (2022/BZP 00056790/01).

<http://umgdrobin.bip.org.pl/przetargi/pokaz/id/454/param/1>

#### **Wyjaśnienie treści SWZ nr 2**

Zamawiający – Miasto i Gmina Drobin, działając zgodnie z art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia w sposób następujący:

#### **PYTANIE NR 1:**

Prosimy o wskazanie producenta pomp ciepła, ponieważ według naszego rozeznania żadna z pomp ciepła nie spełnia wymogów wskazanych w PFU. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na w/w pytania? Pompy opisane w PFU nie posiadają temperatur zasilania 55°C, tylko wyższe.

#### **ODPOWIEDŹ NR 1:**

**Zamawiający nie może jednoznacznie wskazać producenta pomp ciepła, który spełniać będzie wymagania przedmiotowego zamówienia publicznego, gdyż oznaczać to będzie ograniczenie konkurencji w ramach zamówienia i wskazywanie docelowego typu pompy ciepła jaką należy zaoferować. W celu umożliwienia Wykonawcy złożenia oferty zgodnie z zasadami konkurencyjności, Zamawiający dopuści zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda o maksymalnej temp. zasilania max. 65°C**

Na stronie Zamawiającego zamieszczone zostały poprawione **SWZ i Załącznik Nr 1 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy**.

Zamawiający informuje również, że termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia **04.03.2022 r. do godz. 10:00**.