



Zamawiający:
Miasto i Gmina Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin
tel. (24) 260-14-41
fax. (24) 260-10-62
NIP: 7743211442
REGON: 611015371

Drobin, dn. 23.08.2019 r.

PZ.271.20.2019

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań, które wpłynęły w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomase, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Czy dopuszcza się kotły, które spełniają wszystkie najwyższe warunki emisyjne (klasa 5, Ecodesign), ale są przeznaczone do spalania tylko pelletu? Tzn. nie są przeznaczone do spalania agropellet.

Odpowiedź:

Kocioł powinien gwarantować efektywne i bezawaryjnie spalanie pelletu klasy A1,A2,B według certyfikacja Europejskiego Stowarzyszenia Pelletu.

BURMISTRZ

- // -

Andrzej Samoraj