

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Płocku**

09-402 Płock, ul.1-go Maja 7b
www.warszawa.wzmiiuw.gov.pl

tel.(024) 269.79.80 fax. (024) 269.79.81
e-mail: o.plock@warszawa.wzmiiuw.gov.pl

EKP. 4105 -U- 1399/2154/07

Płock, dnia 21.11.2007 r

PROJDRÓG
Projektowanie i Wykonawstwo
inż. Leszek Pietrzak
ul.Ułańska 2A/10
09-400 Płock


Dotyczy: przebudowy drogi gminnej dł. 0.6km i powiatowej dł.4.5km relacji Świerczyn Bęchy. Dobrosielice II, Wilkęsy gmina Drobin

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie - Oddział w Płocku uzgadnia modernizację w/w drogi na następujących warunkach:

- ◆ Użytki rolne sąsiadujące z projektowaną drogą są częściowo zmeliorowane podziemną siecią rurociągów drenarskich posadowionych na głębokości od 0.8m – 1.2m oraz rowami melioracyjnymi. Orientacyjny przebieg urządzeń melioracyjnych mogących kolidować z przedmiotową drogą naniesiono na mapie do celów projektowych w skali 1 : 1000 / tereny zdrenowane - kolorem brązowym, rowy melioracyjne zaznaczono kolorem czerwonym/.
- ◆ Podczas wykonywania robót modernizacyjnych może wystąpić uszkodzenie sieci drenarskiej. W przypadku uszkodzenia sieci melioracyjnej inwestor zobowiązany jest dokonać naprawy na własny koszt. Uszkodzone rurociągi drenarskie - końcówki sączków - należy zaślepić, w przypadku przerwania sączków, należy je naprawić lub dokonać ich przełożenia.
- ◆ Trasa drogi krzyżuje się z rowami melioracyjnymi, podczas prowadzenia robót należy zwrócić uwagę na zachowanie istniejących parametrów cieku.
- ◆ Z uwagi na wprowadzenie wód z rowów przydrożnych do rowów melioracyjnych, właściciel drogi zobowiązany będzie do konserwacji rowów melioracyjnych na długości określonej w oparciu o powierzchnię odwadnianej drogi. Obliczoną długość cieku do konserwacji i zakres robót należy przedłożyć do akceptacji do Spółki Wodnej Drobin.
- ◆ O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót powiadomić Spółkę Wodną, której przedstawiciel winien uczestniczyć w odbiorze robót.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Spółki Wodnej Drobin,
P.Władysław Jankowski, Warszewka
09-210 Drobin
2. EKP a/a


PROJDRÓG
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
inż. LESZEK PIETRZAK
09-400 Płock, ul. Ułańska 2A/10
NIP 774-174-93-67, Regon 141039412
tel. 606 286 100
konto 96 1050 1060 0000 0019 9312 11
ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM