

Drobin, dnia 24.04.2014r

RRG.271.9.2014

### Wykonawcy postępowania

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie :

„ Przebudowa drogi gminnej Krajkowo – Chudzyno w gminie Drobin „

Na podstawie art. 38 ust 1, ust. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907,984,1047 i 1473, zamawiający udziela wyjaśnień treści siwz :

Pytania :

1. W związku z tym ,że wynagrodzeniem za wykonanie w/w zadania jest cena ryczałtowa a podstawą wyceny są :
  - dokumentacja projektowa,
  - szczegółowa specyfikacja techniczna- oraz prace wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia  
Prosimy o odpowiedź , na podstawie którego z w/w dokumentów należy dokonać wyceny przebudowy drogi Krajkowo – Chudzyno ?  
Opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja projektowa są całkowicie ze sobą sprzeczne , zarówno jeśli chodzi o szerokość nawierzchni, konstrukcje nawierzchni , zakres robót do wykonania itp.  
Dokumentacja projektowa zawiera wykonanie w/w odcinka drogi w pełnym zakresie wraz z chodnikami , wjazdami na posesje, ściekami przykrawężnikowymi, krawężnikami i obrzeżami betonowymi . Również konstrukcja jezdni jest inna niż w opisie przedmiotu zamówienia – inne są grubości poszczególnych warstw nawierzchni .  
W związku z powyższym prosimy o konkretna odpowiedź, czy zamieszczony opis przedmiotu zamówienia i przedmiar robót zawierają wszystkie roboty konieczne do wykonania na zadaniu będącym przedmiotem niniejszego postępowania ? .
2. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej projekt stałej organizacji ruchu. W opisie przedmiotu zamówienia nie ma informacji o konieczności ustawienia znaków pionowych . Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania oznakowania pionowego i ew. w jakim zakresie ( kilometrażu) ?
3. W opisie przedmiotu zamówienia i w przedmiarze robót poz. 8 Zamawiający wymaga wykonania poboczy żwirowych gr. 8 cm o szer. 0,5 m- łączna powierzchnia 2190,6 m<sup>2</sup> . Z podanej ilości wynika , że pobocza będą miały szerokość po 1 m. prosimy o odpowiedź , czy Zamawiający wymaga wykonania poboczy i wjazdów do posesji na szerokość 1 m ? .
4. Prosimy o potwierdzenie , że w zakres niniejszego postępowania nie wchodzi wykonanie przepustów pod zjazdami i pod drogą .

5. W związku z niespójnościami występującymi pomiędzy Projektem technicznym , ST i przedmiarem robót prosimy o potwierdzenie , że należy wykonać warstwę wiążącą z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 4 cm AC11W 35/50 , a warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 3 cm AC11S 05/70 . Prosimy o zamieszczenie aktualnych ST dot. w/w mas bitumicznych .
6. Zamawiający wymaga ułożenia podbudowy z tłuczni kamienno gr. 15 cm na powierzchni 3895,39 m<sup>2</sup> . Prosimy o podanie , w jakim kilometrażu i na jaką szerokość ma być układana w/w podbudowa tłuczniowa ?
7. W związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja projektowa zawierają całkowicie różne zakresy i rodzaj robót , prosimy o zmianę w projekcie umowy § 7 pkt. 2 . Zamiast słów ; „ Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót .. „, prosimy o wpisane „ Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ... „.

Odpowiedź :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac określonych w kosztorysie ofertowym który stanowi załącznik nr 3 do siwz . Podstawą wyceny przedmiotu zamówienia jest kosztorys ofertowy . Specyfikacja techniczna oraz dokumentacja projektowa jest tylko materiałem pomocniczym która określa odcinek drogi do realizacji , ukształtowanie terenu . Zamawiający nie będzie wymagał wykonania oznakowania pionowego .

Zamawiający w umowie § 7 pkt. 2 zamiast słów :

„ Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót .. „

Wprowadza zapis „ Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ... „.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Sławomir Wiśniewski**

