

Drobin, 03.08.2018 r.

PZ.271.27.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku”.

Wyjaśnienie Nr 1

Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), **Zamawiający – Miasto i Gmina Drobin z siedzibą w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin** udziela wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej <http://umgdrobin.bip.org.pl>

Pytanie nr 1:

„Zamawiający w Projekcie technicznym określił minimalne parametry techniczne sztucznej trawy. Prosimy o dopuszczenie do montażu systemu sztucznej trawy o parametrach jak poniżej:

- rodzaj włókna: 100 % polietylen, fibrylowane
- ciężar włókna: 5000 Dtex
- wysokość włókien: min. 15 mm
- gęstość włókien: min. 100 787 włókien/m²
- zasyp: piasek kwarcowy”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w/w trawy pod warunkiem, że nawierzchnia posiada wymagane w STWIOR atesty i certyfikaty.

Wyjaśnienia Zamawiającego należy uwzględnić w składanych ofertach.

BURMISTRZ

Andrzej Namoraj