

Drobin, 27.08.2018 r.

PZ.271.29.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku”.

Wyjaśnienie Nr 1

Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), **Zamawiający – Miasto i Gmina Drobin z siedzibą w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin** udziela wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej <http://umgdrobin.bip.org.pl>

Pytanie nr 1:

1. W opisie technicznym projektu budowlanego pkt. 9a podano następujące parametry techniczne trawy:

- typ włókna – fibrylowane,
- materiał włókien – polietylen,
- wysokość włókien [mm] – min. 10-15mm,
- gęstość [włókien/m²] – min. 80.000,
- ciężar nitki min. 6600 Dtex;

A w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych rozdział „Nawierzchnie sportowe” pkt. 2.1.4. podano następujące parametry techniczne trawy:

- typ włókna – monofil
- materiał włókien – polietylen
- wysokość włókien [mm] – min. 60
- gęstość [włókien/m²] – min. 97000
- ciężar włókien [DETEX] - min. 11000
- gęstość splotów [pęczków/m²] – 6900
- ciężar całkowity gr/m² – 2400
- materiał: 100% polietylen odporny na promieniowanie UV.

Podane powyżej parametry są nie spójne.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie, sprecyzowanie i podanie właściwych parametrów sztucznej trawy.

Odpowiedź:

- typ włókna - fibrylowane
- materiał włókien - polietylen
- wysokość włókien [mm] - min. 10-15mm
- gęstość [włókien/m²] min 80000
- ciężar nitki min 6600 Dtex

Wyjaśnienia Zamawiającego należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z up. Burmistrza

Piotr Jorzębowski
Sekretarz Miasta i Gminy